

3. painos

Seuraavassa on esitetty oppaan julkaisemisen jälkeen tulleet muutokset.

Sinisellä kirjoitetut kursivoidut tekstit ovat kommentteja.

4 Säädökset ja rakennuslupakäytännöt

Kolmannen kappaleen ensimmäinen kursivoitu teksti:

”Rakennus on suunniteltava, rakennettava ja varustettava niin, että palon syttymisen vaara on mahdollisimman pieni. Tällöin on otettava huomioon myös ulkoisen syttymisen vaara”(E1:4.1.1)

Neljännessä kappaleessa kerrottu Ympäristöopas 39 on vanhentunut, mutta sen tässä antamaa ohjetta voi soveltaa. Kyseisen Ympäristöoppaan päivitys on valmisteilla.

Sivu 20, kolmas kappale:

Kiukaan suojauksen (joka on suojamuuraus tai levytys) ja hirsiseinän välissä tulee olla vähintään 50 mm rako.