

## Omatoiminen palotarkastus

Tiedot ja taidot		
	Kunnossa ✓	Korjattava X
• pelastussuunnitelma		
• talon turvallisuushenkilöstö		
• perheen pelastautumissuunnitelma		
• alkusammutus		
• ensiapu		
• soitto hätäkeskukseen		

Rakennus		
	Kunnossa ✓	Korjattava X
<b>Keittiö</b>		
• sammutuspeite käden ulottuvilla		
• kuumaa sähkölaitetta ja liedellä olevaa kattilaa valvotaan		
• tavaraa ei säilytetä liedellä		
• sähköpistokkeet irrotetaan pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä (esim. kahvinkeitin)		
• liesi varustettu ylikuumentussuojalla		
• liesituulettimen suodatin puhdistettu		
• pölyt imuroitu kylmälaitteen takaa		
• vialliset sähkölaitteet ja -johdot korjautettu		
• ilmastointikanavat puhdistettu		
	Kunnossa ✓	Korjattava X
<b>Makuuhuone ja olohuone</b>		
• palovaroitin on toimintakunnossa		
• varatieikkuna on helposti avattavissa		
• televisio sijoitettu ilmavaan paikkaan ja herätevirta katkaistaan yöksi		
• valaisimet sijoitettu turvallisesti ja seinälamput kiinnitetty tukevasti		
• vialliset sähkölaitteet ja -johdot korjautettu		
• palavia kynttilöitä valvotaan		
• ei tupakoida sängyssä tai sohvalla		
• käytä paloturvallisia sisustustekstiilejä		
	Kunnossa ✓	Korjattava X
<b>Saunat ja pesutilat</b>		
• pyykkiä ei kuivata löylyhuoneessa tai sähköpatterin päällä		
• pesukoneen käyttöä valvotaan		

	Kunnossa √	Korjattava X
<b>Eteinen ja kulkureitit</b>		
• palovaroitin on toimintakunnossa		
• ei säilytetä palonarkaa tavaraa		
	Kunnossa √	Korjattava X
<b>Parveke</b>		
• ei säilytetä palonarkaa tavaraa		
• kynttilöitä poltetaan vain turvallisissa lyhdyissä		
• ei polteta ulkotulia		
	Kunnossa √	Korjattava X
<b>Ullakko</b>		
• ovet lukittu		
• ei säilytetä palonarkaa tavaraa		
• palovaroittimet toimintakunnossa		
• ei säilytetä tavaraa käytävillä		
• ei säilytetä palavia nesteitä tai kaasuja		
	Kunnossa √	Korjattava X
<b>Kellari</b>		
• ei säilytetä palonarkaa tavaraa		
• ei säilytetä palavia nesteitä tai kaasuja		
• ovet lukittu		
• palo-ovet sulkeutuvat ja salpautuvat		
• ei säilytetä tavaraa käytävillä		
• palo-osastojen väliset läpiviennit ovat tiiviit		
	Kunnossa √	Korjattava X
<b>Porraskäytävä</b>		
• ulko-ovi pidetään lukossa		
• ulospääsy sujuu ilman avainta		
• palovaroitin on toimintakunnossa		
• kerrosnumerot näkyvät hyvin		
• portaikoissa on savunpoistomahdollisuus		
• savunpoiston avaus on maanpinnan tasolla		
• ilmanvaihdolle on hätäpysäytys		
• ilmoitustaulu on asianmukainen		
• käsisammutin on käyttökunnossa		
• turvalot toimivat akuilla		
• käytävillä ei säilytetä tavaraa		
• lastenvaunuille ja ulkoiluvälineille on lukittava varasto		

	Kunnossa ✓	Korjattava X
<b>Välineet ja varusteet</b>		
• palovaroittimien paristot ja testaus		
• sammutuspeite kiinnitetty näkyville		
• sammuttimen esteetön sijainti		
• tulisija nuohottu		
• varatietikkaat ja pääsy niille ikkunan kautta		
• kattotikkaat		
• lapetikkaat ja kävelytasot katolla		
• lumiesteet		
Alkusammutusvälineet ovat asunnoissa vapaaehtoisia. <b>SPEK suosittelee hankittavaksi vähintään sammutuspeitettä.</b>		

<b>Väestönsuoja</b>		
	Kunnossa ✓	Korjattava X
- varusteet tarkistettu		
- tilat kunnossa		
- laitteet huollettu		

<b>Piha</b>		
	Kunnossa ✓	Korjattava X
- palavaa tavaraa ei säilytetä seinustoilta		
- huolehdi, että osoitenumero näkyy riittävän kauas myös pimeällä		
- opastaulusta ilmenee rakennukset ja pelastustiet		
- pelastustiet esteettömiä ja merkitty		
- pelastustielle ei pysäköidä		
- piha valaistu ja ovet lukittu tuhopolttojen estämiseksi		
- jätekatos riittävän etäällä rakennuksesta		
- talvikunnossapito		

<b>Vaaralliset aineet – säilytys ja käyttö</b>		
	Kunnossa ✓	Korjattava X
- liuottimet ja palavat nesteet		
- nestekaasu		
- muut kemikaalit		

